

DISTEP F≈M

DISTEP a. s.

Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k zakázce na dodávky pod názvem

„Nákup ultrazvukových vodoměrů pro měření teplé vody a pitné vody na rozvodech DISTEP a.s.“

ZADAVATEL

Název zadavatele:	DISTEP a.s.
Sídlo zadavatele:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní adresa:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	65138091
DIČ:	CZ65138091
Internetový profil zadavatele:	https://ezak.distep.cz/
Osoba zastupující zadavatele:	JUDr. Ing. Jiří Čuda, MBA, LL.M., předseda představenstva
Telefon:	+420 558 442 114
Email:	posta@distep.cz
ID:	2yfdqnk
Bankovní spojení:	KB, a. s. Frýdek-Místek, č. ú. 19-3756270207/0100

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Dne 14. 11. 2025 byla zadavateli elektronicky doručena žádost o vysvětlení (upřesnění) zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz upřesnění zadávacích podmínek:

**„Nákup ultrazvukových vodoměrů pro měření teplé vody a pitné vody na rozvodech
DISTEP a.s.“**

Dotaz č. 1:

Text:

Dobrý den,

mohu Vás požádat o bližší upřesnění skladby materiálu vodoměru? Je přípustné i jiné tělo vodoměru než kompozitové?

Dotaz č. 2:

Může být komunikační kabel delší než požadovaných 1,5m?

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Skladba materiálu těl vodoměrů je dána specifikací viz. příloha č. 1. Pro všechny typy vodoměrů jsou přípustné pouze nerez materiály, kompozitní materiály, nebo skladba obou (nerez + kompozit).

K dotazu č. 2:

Délka komunikačních kabelů je požadována 1,5 m, v případě dodávky delších kabelů dodavatel zaručuje možnost zkrácení při zachování jejich plné funkčnosti včetně záruky.

Toto vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vypracoval: Bc. Radim Ciahotný

Za správnost odpovídá: Miroslav Majer

Ve Frýdku-Místku

JUDr. Ing. Jiří Čuda, MBA, LL.M.
předseda představenstva